



PT PLN (Persero)
UID JAKARTA RAYA
UP3 CENGKARENG

Lampiran IV
Peraturan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 0028 P/DIR/2023
Tanggal : 05 September 2023

FORM P2TL - 2

NO. AV 009025 UP3.CKG

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
INSTALASI / SAMBUNGAN 1 FASA**

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Nama | : <u>Jugel S</u> | |
| No. Induk | : <u>216602411</u> | |
| Jabatan | : <u>P2TL</u> | |
| 2. Nama | : <u>Abdul Haris</u> | <u>Fathah Mubinal</u> |
| No. Induk | : <u>01010413</u> | <u>06080130003</u> |
| Jabatan | : <u>Pelaksana P2TL</u> | <u>Pelaksana P2TL</u> |

masing-masing sebagai Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, berdasarkan Surat Tugas

Nomor : 039/PLN/ST-P2TL UP3 CKR/vi/2023 tanggal 2 / Juni / 2023

Didampingi / tidak didampingi oleh Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum P2TL :

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 1. Nama | : <u>Swandri</u> |
| NIP/NRP | : <u>Aiphi</u> |
| Jabatan | : <u>Kalida Metro Jayer</u> |
| 2. Nama | : |
| NIP/NRP | : |
| Jabatan | : |

berdasarkan Surat Tugas dari :

Nomor : tanggal

Telah melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik
Pemakai Tenaga Listrik pada bangunan atau persil, dengan data sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------------|
| - No. Gardu | : <u>-6.1422 IC 106.737.002</u> |
| - Nama / Alamat dalam rekening | : <u>Karani / GN Galunggung 2B</u> |
| - ID Pelanggan | : <u>54610283 9683</u> |
| - Tarif / Daya tersambung / Peruntukan | : <u>RIT 22000 Rumah Tangga</u> |

Dengan disaksikan oleh Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili

Nama	: <u>Hery Witono SH</u>
Alamat	: <u>Perumahan Blok E3/12 RT 1/15</u>
No. Identitas (KTP / SIM/ Passport)	: <u>3510172105740001</u> 1)
Pekerjaan	: <u>Pengasah</u>

Identitas Relawan

ID Relawan:

5461028296#7

Nama Relawan:

KARANI

Alamat:

JL GN GALLUNGUNG 2 B
LOK EBN012

NIK:

3173012004610003

Gol/ Taraf/ Daya/ Kdpt:

0 RLT 2200

Rp. ULR:

0

Data Pemohon

NIK pemohon:

Nama Pemohon Sesuai

KTP:

Alamat Pemohon Sesuai

KTP:

Periksa

Jenis PZTL

☐ Pelanggaran I (PI/A)

☒ Pelanggaran II (PII/B)

☐ Pelanggaran III (PIII/C)

☐ Kelainan I (KI/D)

☐ Kelainan II (KII/E)

Ward/ Day/ Tgl.ao PZTL:

AA

2025-06-25

No Register:

5463040411475

Jenis Angguran

Jenis Bayar:

Tunai

Detail Biaya

Pembelian Kuku:

12117,5

Biaya Pemakaian:

17506,297

Biaya Bekas:

0

Biaya MBIT/TL / PPI:

46603

Biaya SPN:

0

Biaya Pemrosesan ULR:

0

☒ Rp. Ganti Segel I:

0

Rp. Materai:

0

Rp. Administrasi:

0

Material

No

Jenis

Total Biaya

Quan

Biaya Materi

Materai:

PILIH MATERIAL

Quantity:

1

Hapus

Tambah

Rp. Pengangkutan:

0

Jumlah:

17.562.980

NO. AV 009025 UP3.CKG

PROSES PENYELESAIAN

Untuk menyelesaikan atas Pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas (Tim) P2TL sesuai hasil pemeriksaan tersebut diatas, Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa yang bertanggung jawab atas pemakaian tenaga listrik di Persil sebagaimana tersebut diatas diminta datang ke

Kantor PLN (Persero) : UP3 Cengkareng
Bagian : P2TL (Transaksi Energi)
Alamat : 3 Raga Pondek Randa
Hari / Tanggal : 02/09/2015

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa.

**Pemakai Tenaga Listrik /
Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

(.....) 2)
(HERA WITANDAH) 2)
081296749833

Saksi

(.....) 2)

(.....) 2)

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

1) Coret yang tidak perlu

2) Diisi nama terang dan tanda tangan Ketua TIM P2TL Pegawai PLN

PLN (Persero)
KORPORASI
JALAN JAKARTA RAYA
UP3 CENGKARENG

Lampiran III
Peraturan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 0028/P/DIR/2023
Tanggal : 05 September 2023

FORM P2TL-3

NO. AV 009025 UP3.CKG

**BERITA ACARA
PENGAMANAN BARANG HASIL PEMERIKSAAN
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Desember tahun 2023, berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim P2TL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : BA/P2TL/UP3/2023/001 tanggal 28 Desember 2023 dilakukan pengamanan barang Hasil Pemeriksaan berupa peralatan hasil temuan P2TL oleh Pelaksana Lapangan, untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Data Barang Hasil Pemeriksaan yang diamankan adalah seperti yang tercantum pada Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Barang Hasil Pemeriksaan diamankan dari bangunan atau persil Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:

Nama : Harry Witono, SH
Alamat : RT 01/Desa Sukajaya
ID Pelanggan : 546102629603 (jika Konsumen PLN)
No. Identitas : 9510173105190001

Barang Hasil Pemeriksaan sebagai pada Lampiran Berita Acara ini, tidak dimasukkan/dimasukkan 1) dalam kantong/amplop/kotak atau tempat lainnya kemudian disegel/dilak, serta dibubuhi tanda tangan Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili pada penutup kantong/amplop/kotak atau tempat lainnya tersebut.

Selanjutnya Barang Hasil Pemeriksaan tersebut diatas diamankan di kantor PLN setempat sampai dengan dibuka dan diperiksa bersama oleh Para Pihak.

Demikian Berita Acara ini setelah dibaca, dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap untuk Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili yang diperiksa.

**Pemakai Tenaga Listrik/
Wakil Pemakai Tenaga Listrik**

Tim P2TL

(Harry Witono, SH) 2)

Saksi

(Saksi) 2)

(Saksi) 2)

([Signature]) 2)

([Signature]) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

Lampiran III
Peraturan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 0028/P/DIR/2023
Tanggal : 05 September 2023

FORM P2TL-2

NO. AV 009025 UP3.CKG

1. Meter kWh : *) 37025216/16 Type/merk : Tarip tunggal/ganda *) No. Pabrik/Tahun : Faktor meter : Ukuran (In) : x Ampere, Constanta : 1000 Stand Meter kWh cabut 2. Meter kVArh : *) Type/merk : Tarip tunggal/ganda *) No. Pabrik/Tahun : Faktor meter : Ukuran (In) : x Ampere, Constanta : Stand Meter kVArh cabut 3. Meter kVA max : *) Type/merk : Tarip tunggal/ganda *) No. Pabrik/Tahun : Faktor meter : Ukuran (In) : x Ampere, Constanta : 4. Alat Pembatas : *) Nama : MCB/MCCB/NFB/NH Fuse / Small Trip/..... *) Type ukuran : Ukuran (In) : x 5. Trafo arus/ CT *) Type/merk : No. Pabrik/ tahun : Ratio :	6. Kabel sadapan : *) Jenis kabel : NYM/YYY/NGA/Kabel tanah*) Diameter : X mm² Panjang lebih kurang m 7. Kontaktor magnet (saklar magnet) / saklar *) Type/merk : No. Pabrik/Tahun : 1 fasa/ 3 fasa 8. Fuse trafo tegangan : *) Jenis : Type/merk : No. Pabrik/tahun : 9. Gembok Gardu *) Ukuran : sesuai/lebih kecil/sedang *) 10. Segel-segel : *) - Gardu : - Kotak APP : - Alat Pengukur : - Alat Pembatas : - Alat bantu pengukuran : - Tutup pelindung APP :
---	--

Pemakai Tenaga Listrik/
Wakil Pemakai Tenaga Listrik

Tim P2TL

(.....) 2)

(.....) 2)

(.....) 2)

Saksi

(.....) 2)

(.....) 2)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.

NO. AV 009025 UP3.CKG

Yang bertanggungjawab atas Bangunan atau Persil yang diperiksa tersebut, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. DATA PEMERIKSAAN APP

NO.	PERALATAN	SATUAN	KONDISI SAAT PEMERIKSAAN	PENGGANTIAN
1.	KWH meter		Ada / tidak ada	Dilakukan / tidak
	- Merk / Type		HIGH/ALF 30 (K1-1)	
	- Tahun		2013 / 210 21/08	
	- Putaran/Pulse	Putaran/kWh	200 imp/kWh	
	- Segel terpasang	buah		
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		Metrologi	Metrologi
	- Tahun		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
2.	PEMBATAS			
	- Kapasitas	A	1 x 10 A	
	- Merk		ABB	
	- Segel terpasang	buah		
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			
3.	Kotak APP		Pakai / Tidak	Pakai / Tidak
	Segel terpasang	buah		
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			

B. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Keadaan Instalasi Listrik dan Alat Ukur Pembatas (APP) diperiksa :
TIDAK DITEMUKAN / DITEMUKAN PELANGGARAN / INDIKASI PELANGGARAN
- Hasil pemeriksaan / Indikasi yang ditemukan :

Setiempat saat diperiksa disaksikan oleh pemilik rumah kondisi kwh meter pada terminal kwh meter terdapat kobet jumper pada saat pengukuran pada daya ampere $i = 1,43 A$ namun di kwh meter terukur $i = 0,63 A$

C. TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

Dilakukan / tidak dilakukan Pemutusan Sementara
Dilakukan / tidak dilakukan Pembongkaran Rampung
Tindakan teknis yang lain :

- # kwh meter dibawa ke kantor PLN dokumentasi terlampir
- # Pelanggan diundang ke kantor PLN

Jakarta, 03 Juli 2025

Kepada
Manager PT. PLN (Persero)
Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
UP3 Cengkareng

Perihal : Keberatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi
/Sambungan 1 Fasa No. AV 009025 UP3.CGK
Lampiran : 1 (satu) lembar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hery Witono,SH
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Perumnas Cengkareng Blok E3 No 12 Cengkareng Timur Jakarta Barat
No telepon : 085236349823

Sehubungan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan 1 Fasa No. AV 009025 UP3.CGK pada hari Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 halaman 2 point B. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan ditemukan kabel jumper data pendukung terkait hal tersebut sebagaimana terlampir. Saya selaku wakil saksi dari pemakai tenaga listrik pada bangunan atau persil Nama Karani ID Pelanggan: 546102829687 merasa keberatan dikarenakan KWH meter masih dalam keadaan tersegel dan tidak rusak, saat ini KWH Meter tersebut di bawa oleh petugas pemeriksa

Demikian surat keberatan ini dibuat untuk diperhatikan dan ditindlanjuti oleh pihak yang berwenang.

Hormat saya,



Hery Witono, SH



UUD JAKARTA RAYA
UP3 CENGKARENG

Nomor : 1312/DIS.01.03/F06050000/2025
Lampiran :
Sifat : Segera - Terbatas
Hal : Undangan Rapat Keberatan P2TL

4 Juli 2025

Kepada

Yth. Hery Wilono, SH
546102829687
Perumnas Blok E3/12 RT 4/15

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat keberatan yang diberikan oleh pelanggan. Maka kami mengundang bapak/ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu/9 Juli 2025
Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat PLN UP3 Cengkareng
Acara : Rapat Keberatan

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih,

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN
CENGKARENG,

ROBIN SEPTAVYN

MINUTES OF MEETING

Tanggal	9 Juli 2025
Waktu	10.00 - selesai
Tempat	PT PLN (Persero) UP3 CENGKARENG

Agenda Pembahasan Rapat Temuan Pelanggaran dengan Idpel 546102829687 a.n Karani

Peserta (Terlampir)

Notulis Ades Arnila

Risalah Rapat

1. Pemaparan presentasi dari PLN dan diskusi temuan dengan DJK (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)
2. Diskusi :
 1. Pelanggan merasa keberatan terkait temuan yang diinfokan. Karena pelanggan terkejut ditemukan jumper pada kWh meter milik pelanggan, sedangkan dibandingkan dengan tetangga sebelah tidak ada kelainan seperti itu.
 2. Tim keberatan menyampaikan bahwa berdasarkan dari histori pemakaian listrik dengan rata-rata pemakaian listrik setiap bulan pada daya 2200 VA, memang terdapat anomali pada pembelian token listrik setiap bulannya.
 3. Pelanggan mempertanyakan terkait bagaimana bisa di kWh meter miliknya terdapat temuan jumper. Dan tetap keberatan dengan temuannya.
 4. Tim keberatan sudah menjelaskan bahwa penetapan tetap ditagihkan ke pihak pelanggan dikarenakan sesuai dengan peraturan bahwa yang ditagihkan ialah pengguna listrik pada persil tersebut.
 5. Tim keberatan menyatakan bahwa penetapan ini sudah sesuai dengan hasil temuan di lokasi.
3. Kesimpulan :
 1. Kesimpulan dari rapat berikut, tim menyatakan bahwa keberatan pelanggan dinyatakan **DITOLAK**.
 2. Penetapan ini sudah sesuai dengan hasil temuan di lokasi dan ditetapkan jenis PELANGGARAN II (PII) dengan besaran tagihan susulan Rp17.562.980,-.
 3. Untuk pemutusan sementara akan diberikan batas waktu sampai dengan Senin, 14 Juli 2025 (3 hari kerja terhitung dari tanggal rapat hari ini) sesuai dengan PERDIR 0028/P/DIR/2023 bab VI tentang pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan penyambungan kembali. Pasal 21 ayat 4 terkait "penangguhan pemutusan sementara" dan ayat 5 poin b "batas waktu penangguhan pemutusan sementara ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja".
 4. Apabila pelanggan tidak menyelesaikan tagihan susulannya, maka akan dilakukan pemutusan sementara hari Selasa, 15 Juli 2025.

Dokumentasi:





PT PLN (Persero)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA
UP3 CENGKARENG

UP3. CKR 029148

Jl. Raya Pondok Sandu No. 10, RT 4/ RW 2, Duri Kosambi, Kec. Cengkareng
Jakarta Barat 11750, Telp. (021) 5440329, 5440330 www.pln.co.id

BERITA ACARA PEMASANGAN APP DAN PENYEGELAN

Pada hari ini Selasa tanggal 01 bulan Juni th 20 yang bertempat di bawah ini:

1. Nama: Ha Anwarudin NIP. 19610101198301001 Bidang UP3 APP
2. Nama: ... NIP. ... Bidang UP3 P3TL

Telah melaksanakan Pemasangan / Penggantian *) APP dan memasang segel dengan baik dalam
rangka ... Berdasarkan Perintah Kerja / Agenda Nomor ...

Pada Pelanggan dengan data-data:

NAMA : KARANI
ALAMAT : Jl. Gg. Cakungagung 2 R. LOK. F. NO. 12
ID PELANGGAN / DAYA : 546102829687 ELT 2200 VA

DATA ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS (APP), DAN SLTR.

	APP	MEREK	TYPE	NOMOR	TEGANGAN	ARUS	TAHUN	STAND	FM
1	Meter kWh baru	...	...	...	...	...	...	...	...
2	Pembatas baru	...	...	...	...	...	...	...	...
3	Meter kWh baru	...	...	...	...	...	...	...	...
4	Lonceng baru	...	...	...	...	...	...	...	...
5	Meter kWh lama	...	...	...	...	...	...	...	...
6	Pembatas lama	...	...	...	...	...	...	...	...
7	Meter kWh lama	...	...	...	...	...	...	...	...
8	CT baru	...	...	...	...	...	...	...	...
9	CT lama	...	...	...	...	...	...	...	...

NO.	PERALATAN DI SEGEL	SEGEL DIPASANG	BH	SEGEL DIBONGKAR	BH
1	Tutup OKI / OKII mtr kWh *)	...	...	...	...
2	Pembatas x Amp	...	...	...	...
3	Tutup OKII mtr kWh	...	...	...	...
4	Tutup terminal mtr kWh	...	...	...	...
5	Tutup terminal mtr kWh	...	...	...	...
6	Box CT / NH	...	...	...	...
7	Meter kWh 1 ph / 3 ph *)	...	...	...	...
8	Tutup lonceng	...	...	...	...

SLTR DAN APP DIPASANG

NO.	PERALATAN DIPASANG
1	SLTR : Type A, Type B, Type C, Type D, *), Ukuran SLTR : ... mm ² , panjang ... m
2	APP : DILUAR GEDUNG, DIDALAM GEDUNG, DILUAR GARDU *)

CEK PUTARAN PADA POSISI TERMINAL METER

METER KWH			METER KVARH			KETERANGAN
ARUS	TEGANGAN	ARAH PUTARAN	ARUS	TEGANGAN	ARAH PUTARAN	
...	...	...	...	...	...	1 Phase
R. S. T. //	R. N. //, S. T. N	...	R. S. T. //	R. S. //, T. S	...	3 Phase
R. S. T. //	S. N. //, R. T. N	...	R. S. T. //	R. T. //, S. S	...	3 Phase
R. S. T. //	T. N. //, R. S. N	...	R. S. T. //	S. T. //, R. S	...	3 Phase

*) Coret yang tidak perlu
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Pelanggan


Petugas

Petugas

(...)
Nama Jelas

(...)
Nama Jelas

(...)
Nama Jelas



UO JAKARTA RAYA
UP3 CENGKARENG

17 Juli 2025

Nomor : /AGA.04.01/F00060000/2025
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Surat Pemutusan

Kepada
Yth. KARANI
JL GN GALUNGUNG 2 B LOK
E3NO12
546102829687

Sehubungan dengan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di tempat Bapak/Ibu dengan data di bawah ini :


Nama / Id Pelanggan : KARANI / 546102829687
Alamat : JL GN GALUNGUNG 2 B LOK E3NO12
Tarif / Daya : R1T / 2200VA
Tgl P2TL/ No. BA : 30 Juni 2025 / AV009025UP3.CKG
Temuan : SETEMPAT SAAT DIPERIKSA DISAKSIKAN OLEH IBU PEMILIK RUMAH KONDISI KWH METER PADA TERMINAL KWH METER TERDAPAT KABEL JUMPER PADA SAAT PENGUKURAN PADA TANG AMPERE $I = 1,49A$, NAMUN DI KWH METER TERUKUR 1.0,63A

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Sesuai dengan pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan P2TL Perdir No.0028.P/DIR/2023 indikasi temuan berupa golongan Pelanggaran II (P-2) karena mempengaruhi pengukuran energi dengan tarif/daya R1T / 2200 (VA), dengan tagihan susulan sebesar Rp. 17.562.980,-
- Sesuai dengan UU No.30 Thn 2009 Pasal 51 menyebutkan setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Akan dilaksanakan pemutusan sambungan listrik di persil pelanggan.
- Untuk penyelesaian temuan serta pembayaran tagihan susulan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas, Bapak/Ibu sebagai pemilik/penghuni yang sah diminta untuk menyelesaikan Tagihan Susulan secara langsung di PT. PLN (Persero) UP3 Cengkareng di Jl. Raya Pondok Randa No.10 setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.
- Sesuai dengan hasil rapat keberatan pada tanggal 09 juli 2025 dengan Id Pelanggan 546102829687 atas nama Karani dengan hasil keberatan pelanggan ditolak dan pelanggan diminta menyelesaikan tagihannya sampai hari selasa tanggal 15 juli 2025, apabila pelanggan tidak menyelesaikan Tagihan Susulan maka akan dilakukan pemutusan sementara


Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemberi Tugas / Penanggung Jawab P2TL,


(JAYUS SUMARWANTO)

Jl. Raya Pondok Randa No. 10, RT. 4/Rw. 2, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750
T (021) 5440329, 5440330 W www.pln.co.id

Penul _____



NO.	NAMA	JABATAN/BIDANG	TANDA TANGAN
1	Ainul Wafa	DJK	
2	HERY WITONO	Wakil. (Consumer Riset)	
3	M. Iqbal Fauzan	PLN	
4	Mattvul	PLN CGK	
5	Arif Gunawan	DJK	
6	Yudha Bogus P.	DJK	
7	Ferdinan A	DJK	
8	Ratih W	DJK	
9	Ogi Septiawan	PLN	
10	Ades Armita	PLN	